

Rapporto di prova n°: **170146-003**

Descrizione: **Gas naturali sintetici e biogas - Punto B**

Spettabile:
AMIU Genova S.p.A.
LUNGOBISAGNO DALMAZIA, 19
16141 GENOVA (GE)

Accettazione: **170146** Lotto: **BM/210217**

Data Prelievo: **21-feb-17**

Data Arrivo Camp.: **23-feb-17**

Data Rapp. Prova: **27-mar-17**

Tipo Prove: **Ambienti di lavoro**

Luogo Prelievo: **Biogas - Gas Spy 1**

Prelevatore: **Prelevatore AMIAT**

Parametro	Metodo	Unità di Misura	Risultato	Incertezza	Limiti		Data esec. Prova
					TWA	STEL C	
Metano (CH ₄)	M.I. LB-03-76	%	< 0,1				24/02/2017
Anidride carbonica (CO ₂)	M.I. LB-03-76	%	< 0,02		0,5	3	24/02/2017
Ossigeno (%)	M.I. LB-03-76	%	20,8	± 1,2			24/02/2017
Pressione atmosferica	WMO - N°8 2008 capitolo 3	mbar	949,0	± 5,0			24/02/2017
VOC + BTEX(ambienti di lavoro)			-				27/03/2017
Clorometano (Cloruro di metile)		mg/Nm ³	< 0,0017		103	206	27/03/2017
Diclorometano		mg/Nm ³	< 0,0017		174		27/03/2017
Cloroformio (triclorometano)		mg/Nm ³	< 0,0017		10		27/03/2017
Tetracloruro di carbonio (Tetraclorometano)		mg/Nm ³	< 0,0017		31	63	27/03/2017
Cloruro di vinile		mg/Nm ³	< 0,0017		7,77		27/03/2017
1,2 Dicloroetano		mg/Nm ³	< 0,0017		40,5		27/03/2017
1,1 Dicloroetilene	NIOSH 1003	mg/Nm ³	< 0,0017				27/03/2017
Tricloroetilene	NIOSH 1003	mg/Nm ³	< 0,0017		54	134	27/03/2017
Tetracloroetilene		mg/Nm ³	< 0,0017		170	678	27/03/2017
Esaclorobutadiene		mg/Nm ³	< 0,0017		0,21		27/03/2017
1,1-Dicloroetano		mg/Nm ³	< 0,0017		412		27/03/2017
1,2-Dicloroetilene		mg/Nm ³	< 0,0017		793		27/03/2017
1,1,1 Tricloroetano		mg/Nm ³	< 0,0017		555	1110	27/03/2017
1,1,2 Tricloroetano		mg/Nm ³	< 0,0017		55		27/03/2017
1,2 Dicloropropano		mg/Nm ³	< 0,0017		46		27/03/2017

Segue Rapporto di prova n°:

170146-003

Parametro	Metodo	Unità di Misura	Risultato	Incertezza	Limiti		Data esec. Prova
					TWA	STEL C	
1,2,3 Tricloropropano		mg/Nm ³	< 0,0017		0,3		27/03/2017
1,1,2,2 Tetracloroetano		mg/Nm ³	< 0,0017		6,9		27/03/2017
Bromoformio (Tribromometano)		mg/Nm ³	< 0,0017		5,2		27/03/2017
1,2-Dibromoetano		mg/Nm ³	< 0,0017				27/03/2017
Dibromoclorometano		mg/Nm ³	< 0,0017				27/03/2017
Bromodiclorometano		mg/Nm ³	< 0,0017				27/03/2017
Bromoclorometano		mg/Nm ³	< 0,0017		1058		27/03/2017
Bromuro di metile (Bromometano)		mg/Nm ³	< 0,0017		3,9		27/03/2017
1,3 Dicloropropene		mg/Nm ³	< 0,0017		4,5		27/03/2017
cis 1,2-dicloroetilene		mg/Nm ³	< 0,0017		793		27/03/2017
cis-1,3 dicloro propene		mg/Nm ³	< 0,0017				27/03/2017
trans 1,2-dicloroetilene		mg/Nm ³	< 0,0017		793		27/03/2017
trans-1,3 dicloro propene		mg/Nm ³	< 0,0017				27/03/2017
Benzene		µg/Nm ³	2,7			5#	27/03/2017
Toluene		mg/Nm ³	< 0,0017		192		27/03/2017
Etilbenzene		mg/Nm ³	< 0,0017		442	884	27/03/2017
Stirene		mg/Nm ³	< 0,0017		85	170	27/03/2017
Xilene, isomeri misti, puro		mg/Nm ³	< 0,0017		434	651	27/03/2017
Metil-t-butil etere (MTBE)		mg/Nm ³	< 0,0017		180		27/03/2017

Dove non altrimenti specificato, le incertezze di misura riportate in questo Rapporto di Prova sono state determinate in accordo con il documento EA-04-16. Esse sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura "k" corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore "k" è pari a 2.

Il Resp del Laboratorio Marco Guercio

