

Spett.le

Consorzio Intercomunale Malsapello

c/o Comune di Rezzoaglio Via Roma, 2
16048 Rezzoaglio Ge

Rapporto di Prova 17061293

Codice campione	17061293	Matrice	Percolato
Tipo Prova	Percolato	Campionamento	
Contenitore	Bottiglia	Data Campionamento	08/06/2017
Data accettazione	08/06/2017	Data inizio Prove	08/06/2017
		Data Fine Prove	21/06/2017

Luogo di prelievo

Discarica RSU Malsapello

Nome Campione:

Percolato

PARAMETRI

Analita	Metodo della Prova	Risultato - Incertezza	U.M.	V.L.	Note
pH	CNR-IRSA 2060 man 29:2003	7,82	unità pH		
COD (come O ₂)	CNR-IRSA 5130 man 29:2003	293	mg/l		
BOD ₅ (come O ₂)	CNR-IRSA 5120 man 29:2003	6	mg/l		
Solidi sospesi totali		20	mg/l		
Azoto Nitroso (come N)	CNR-IRSA 4020 man 29:2003	0,1	mg/l		
Azoto Nitrico (come N)	CNR-IRSA 4020 man 29:2003	16,9	mg/l		
Azoto Ammoniacale (NH ₄)	CNR-IRSA 4030 man 29:2003	386	mg/l		
Cloruri	CNR-IRSA 4020 man 29:2003	450	mg/l		

L'analista

Dott. Marco Solari Iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi al N° 7703

